Ausschreibungstext

MÜLLER - PERFECT PIPE – Standard

…..lfdm Perfect-Pipe Beton-Fußrohr mit Mittelaussparung in der Aufstandsfläche
DN …/3000 mm
Mindestfußbreite 1,1 x Nenndurchmesser
nach FBS-Richtlinien monolithisch in einem Guss aus leichtverdichtendem Beton- C 40/50 nach DIN 206-1 und nach DIN 1045-2 und in Anlehnung EN 1916 und DIN 1201 gefertigt, gemäß DIBt Zulassung Nr. Z-42.1-505 in der Schalung ausgehärtet.
Geprüft für Wasserinnendruck bis 2,5 bar.
Expositionsklassen **innen und außen**: XA2, XC4, XF3

Steckverbindung mit KLP-Dichtungen.
Mit Kugelkopfanker als Ablade- und Verlegehilfe.
Berechnet für eine Verkehrslast SLW 60, 1 - 4,5 m Überdeckung und bei Einbau nach DIN EN 1610. Einbettungsbedingungen B 2, Überschüttungsbedingungen A 2, Auflagerwinkel 2 α = 90°.
Fabrikat Müller Achern (07841-2040) oder gleichwertig,

Verfügbare Nennweiten: DN 300, 400, 500, 600

Bei erhöhten statischen Anforderungen kann das Rohr auch als Stahlbeton-Fußrohr geliefert werden.

Hersteller: Betonwerk Müller Achern (07841-204-0) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ……

Ausschreibungstext

MÜLLER - PERFECT PIPE – Standard

…..lfdm Perfect-Pipe Stahl-Beton-Fußrohr KF-GM mit Mittelaussparung in der Aufstandsfläche
DN …/3000 mm
Mindestfußbreite 0,83 x Nenndurchmesser
nach FBS-Richtlinien monolithisch in einem Guss aus leichtverdichtendem Beton- C 40/50 nach DIN 206-1 und nach DIN 1045-2 und in Anlehnung EN 1916 und DIN 1201 gefertigt, gemäß DIBt Zulassung Nr. Z-42.1-505 in der Schalung ausgehärtet.
Geprüft für Wasserinnendruck bis 1,5 bar.
Expositionsklassen innen und außen: XA2, XC4, XF3
BL-R-Dichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur nach DIN 4060.
Mit Kugelkopfanker als Ablade- und Verlegehilfe.
Berechnet für eine Verkehrslast SLW 60, 1 - 4,5 m Überdeckung und bei Einbau nach DIN EN 1610. Einbettungsbedingungen B 2, Überschüttungsbedingungen A 2, Auflagerwinkel 2 = 90°.
Fabrikat Müller Achern (07841-2040) oder gleichwertig

Verfügbare Nennweiten: DN 700*, 800*, 1000*, 1200*

* Rohre mit Glockenmuffe.

Hersteller: Betonwerk Müller Achern (07841-204-0) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ……

Ausschreibungstext

Zulagen für Perfect Pipe

Zulage für PERFECT Pipe Gelenkstücke

Zulage für PERFECT Pipe Passstücke

Zulage für Adapterstück an bestehendes Rohr oder Schacht

Zulage für Krümmer bis 25 gon

Zulage für Krümmer bis 50 gon

Zulage für Böschungsstück 1:1 oder 1:1,5

Zulage für werkseitige Passung für Denso-Stutzen DN 150

Zulage für Denso-Sattelstück für PP oder Stzg DN /OD 160

Zulage für Denso-Sattelstück für PP oder Stzg DN /OD 200